Droga powiatowa
Nr 3907Z w m Dobra

kanalizacja deszczowa
do remontu



Klasztorna

Szczecińska

Proj. linie kablowe 15 kV
3 x 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm

Proj. linie kablowe 15 kV
2 x 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm

Rura osłonowa
3 x SRS Ø 160, l = 8 m

Rura osłonowa
3 x DVK Ø 160, l = 12 m

Rura osłonowa
3 x SRS Ø 160, l = 17 m

Rura osłonowa
2 x DVK Ø 160, l = 5 m

Rura osłonowa
2 x DVK Ø 160, l = 9 m

Rura osłonowa
2 x DVK Ø 160, l = 12 m

Rura osłonowa
2 x SRS Ø 160, l = 5 m

Rura osłonowa
2 x DVK Ø 160, l = 18 m

Rura osłonowa
2 x SRS Ø 160, l = 10 m

Rura osłonowa
3 x SRS Ø 160, l = 6 m

Rura osłonowa
3 x DVK Ø 160, l = 3 m

Rura osłonowa
2 x SRS Ø 160, l = 11 m

Proj. linia kablowa 15 kV
3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm

Rura osłonowa
1 x SRS Ø 160, l = 7 m

Proj. linia kablowa 15 kV
3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm
oraz 0,4 kV YAKY 4 x 240 mm

Rura osłonowa
2 x DVK Ø 160, l = 2 m

Rura osłonowa
2 x DVK Ø 160, l = 8 m

Rura osłonowa
2 x DVK Ø 160, l = 17 m

Proj. linia kablowa 15 kV
3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm
oraz 0,4 kV YAKY 4 x 240 mm
YAKY 4 x 120 mm

Rura osłonowa
3 x DVK Ø 160, l = 4 m

Rura osłonowa
2 x SRS Ø 160, l = 18 m

Proj. linia kablowa 15 kV
3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm

Rura osłonowa
1 x SRS Ø 160, l = 12 m

Proj. linie kablowe 15 kV
2 x 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm
oraz 0,4 kV YAKY 4 x 240 mm
YAKY 4 x 120 mm

Rura osłonowa
3 x SRS Ø 160, l = 15 m

Proj. linia kablowa 0,4 kV
2 x YAKY 4 x 120 mm

Proj. linia kablowa 0,4 kV
YAKY 4 x 120 mm

Rura osłonowa
Ø 160, l = 14 m

Proj. słup linii
napowietrznej 0,4 kV

Istn. ZK-1b 0,4 kV

Proj. linia kablowa 0,4 kV
YAKY 4 x 120 mm

Istn. stacja transf. 15/0,4 kV
"Dobra Wieś" nr 173

Rura osłonowa
1 x DVK Ø 160, l = 1 m

Proj. linie kablowe 0,4 kV
YAKY 4 x 240 mm

Proj. słup linii
napowietrznej 0,4 kV

x=5928500,00

y=5459250