

Police, dnia 4 grudnia 2009 r.

ZAWIADOMIENIE

GN.AB.3421-9/09

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Policach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń komputerowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (numer ogłoszenia o zamówieniu: 215701-2009), zostały złożone dwie oferty na zadanie Nr 1 oraz jedna oferta na zadanie Nr 2:

Lp.	Nazwa firmy	Zadanie I Dostawa zasilacza awaryjnego i przełącznika modularnego	Zadanie II Dostawa zestawów komputerowych, komputera przenośnego, oprogramowania, drukarek laserowych i dysków twardych zewnętrznych
1.	P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa	112 484,00 zł	-
2.	Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin	94 098,60 zł 100 pkt	26 913,20 zł 100 pkt

Zamawiający odrzucił ofertę firmy P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tzn.:

- 1) urządzenie UPS nie jest przystosowane do przyszłej rozbudowy w układzie pracy równoległej do maksymalnie czterech jednostek. Proponowane przez wykonawcę urządzenie jest przystosowane do współpracy maksymalnie z trzema jednostkami;
- 2) głębokość proponowanego urządzenia UPS wynosi 780 mm. Warunkiem bezwzględnym z uwagi na ograniczoną powierzchnię i dostęp do pomieszczenia serwerowni oraz przygotowaną podłogę techniczną jest głębokość urządzenia nie większa niż 770 mm;
- 3) masa urządzenia z bateriami nie może przekraczać 500 kg – w ofercie brak jest informacji dotyczącej wagi urządzenia wraz z bateriami, oraz
- 4) obudowa zasilacza musi być wyposażona w min. 8 rolek ułatwiających przemieszczanie jednostki – w ofercie brak jest informacji dotyczącej ilości rolek.

Oferta firmy Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Ponadto Wykonawca przedłożył wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jedynym kryterium wyboru ofert była najniższa cena brutto. Zamawiający dokonał wyboru ofert

zawierających najniższe ceny brutto, które jednocześnie uzyskały najwyższą punktację w poszczególnych częściach (zadaniach).

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru ofert:

- 1) **W zadaniu nr 1** tj. dostawa zasilacza awaryjnego i przełącznika modularnego:
Unizeto Technologies S.A., z siedzibą w Szczecinie (70-486) przy ul. Królowej Korony Polskiej 21
z propozycją ceny: 94.098,60 zł
Punktacja przyznana w kryterium najniższa cena: 100 pkt.
- 2) **W zadaniu Nr 2** tj. dostawa zestawów komputerowych, komputera przenośnego, oprogramowania, drukarek laserowych i dysków twardych zewnętrznych:
Unizeto Technologies S.A., z siedzibą w Szczecinie (70-486) przy ul. Królowej Korony Polskiej 21
z propozycją ceny: 26.913,20 zł
Punktacja przyznana w kryterium najniższa cena: 100 pkt.

/-/ Tadeusz Łukasiuk
Przewodniczący komisji przetargowej