

drzwi wyjściowe (oba skrzydła) wyposażać w samozamykacz ramieniowy z blokadą przy otwarciu Techno-Poż aby zapewnić ich stałe otwarcie w razie pożaru

WYJŚCIE NA ZEWNĄTRZ

KLATKA PRAWA

drzwi wyjściowe (oba skrzydła) wyposażać w samozamykacz ramieniowy z blokadą przy otwarciu Techno-Poż aby zapewnić ich stałe otwarcie w razie pożaru

AW4c

W1

DRZWI SZKLANE

AW2

M2

DRZWI SZKLANE

AW2

M2

OŚWIETLENIE AWARYJNE

hydrant do usunięcia

-3,67

AW2

M2

czujka dymu

DI140  
EI 30  
3205

drzwi przeszkłone

HYDRANT 25

przycisk syst. oddymiania do uruchamiania ręcznego

# KORYTARZ PIWNICY

UWAGA:

1. Projektowane oprawy awaryjne na korytarzu oraz klatkach schodowych należy zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych

MAGAZYN 53,85 m2

BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY		data WRZESIEŃ 2017
nazwa rysunku:	PIWNICA - OŚWIETLENIE AW KL-2	branża
adres inwestycji:	POLICE, UL.TANOWSKA 8, DZ.2433/4 i 3073/2, OBR.0006	ELEKTRYCZNA
inwestor:	POWIAT POLICKI UL.TANOWSKA 8, 72-010 POLICE	
projektował:	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI Upr.Bud: ZAP/0218/POOE/11	skala: 1:50
sprawdził:	mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI Upr.Bud: ZAP/0125/PWOE/11	nr rysunku IE16