



UWAGA:

1. Istniejącą rozdzielnicę główną RG zlokalizowaną przy wejściu do budynku należy doposażyć w zabezpieczenia zgodnie ze schematami. Należy wykorzystać dostępne wolne miejsca w rozdzielni.

2. Przewody układać połytkowo w rurkach ochronnych typu peszel.