

# KLATKA LEWA KL-1


3

3'

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH  
19,55 m<sup>2</sup>

WĘZEL C.O. 27,86 m<sup>2</sup>

hydrant do usunięcia



HYDRANT 25

przycisk syst. oddymiania do  
uruchamiania ręcznego

drzwi przeszkłone

## KORYTARZ PIWNICY

UWAGA:

1. Projektowane oprawy awaryjne na korytarzu oraz klatkach schodowych należy zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych

BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY		data WRZESIEŃ 2017
nazwa rysunku:	PIWNICA - OŚWIETLENIE AW KL-1	branża
adres inwestycji:	POLICE, UL.TANOWSKA 8, DZ.2433/4 i 3073/2, OBR.0006	ELEKTRYCZNA
inwestor:	POWIAT POLICKI UL.TANOWSKA 8, 72-010 POLICE	
projektował:	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI Upr.Bud: ZAP/0218/POOE/11	skala: 1:50
sprawdził:	mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI Upr.Bud: ZAP/0125/PWOE/11	nr rysunku IE15