



Tablica TR4.1
$\Sigma P_i = 40,79 \text{ kW}$; $k = 0,38$ $P_o = 15,5 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,93$ $I_o = 24,1 \text{ A}$

TR4.1
Rozdzielnca wnąkowa :
595x1040x135 mm [SxWxG]
6 rzędów po 24 moduły/rząd

UWAGA :
1. Dodatkowa ochrona przed porażeniem
- samoczynne wyłączenie zasilania
- zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

KM INVEST Katarzyna Morzy ul. Europejska 12 72-006 Mierzyn	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WSKAZANYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU GRUP WYCHOWAWCZYCH NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU BUDYNKÓW MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W TRZEBIEŻY		Data:	
	Inwestor:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8 72-010 Police, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież		sierpień 2019	
	Adres:	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież dz nr 405/1 obręb 3		branża: Elektryczna	
	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			
Tytuł rysunku: <div>SCHEMAT. Tablica TR4.1 - poddasze.</div>					skala /
Projektant:	Olgiard GRUNAU	149/Sz/85 i 427/Sz/94	Nr rysunku: 5E		
Sprawdził:	mgr inż. Maria PURCZYŃSKA	128/Sz/85 i 407/Sz/94			
	Imię i Nazwisko:	Nr upr.proj.			Podpis: