

Rozdzielacz: OP1
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami
Ilość wyjść: 9
Typ szafki: Szafka podtynkowa Wymiar 2
G = 784,8 [kg/h]
θz = 38,0 [°C]
θp = 33,1 [°C]
Δp = 19,27 [kPa]

Nr	Do odbiornika	L [m]	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]
1	17_c	93,3	88,8	1,46
2	17_d	87,1	91,5	1,46
3	17_e	76,4	95,7	1,56
4	17_f	53,7	85,3	1,37
5	17_t	97,5	81,2	1,27
6	17_o	98,0	79,7	1,27
7	17_n	93,9	82,8	1,37
8	17_k	84,0	98,6	1,56
9	17_j	100,0	81,0	1,27

Rozdzielacz: OP2
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami
Ilość wyjść: 9
Typ szafki: Szafka podtynkowa Wymiar 2
G = 773,5 [kg/h]
Δp min = 19,21 [kPa]
θz = 38,0 [°C]
θp = 33,3 [°C]
Δp = 19,28 [kPa]

Nr	Do odbiornika	L [m]	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]
1	17_s	99,6	71,2	1,17
2	17_r	97,6	80,9	1,27
3	17_q	75,7	89,8	1,46
4	17_b	95,8	87,7	1,37
5	17_a	91,9	93,7	1,56
6	17_g	86,1	88,0	1,46
7	17_i	73,6	93,4	1,46
8	17_l	53,7	81,0	1,27
9	17_m	61,7	87,9	1,46

Rozdzielacz: OP3
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami
Ilość wyjść: 9
Typ szafki: Szafka podtynkowa Wymiar 2
G = 408,7 [kg/h]
Δp min = 9,83 [kPa]
θz = 38,0 [°C]
θp = 26,1 [°C]
Δp = 19,22 [kPa]

Nr	Do odbiornika	L [m]	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]
1	4_a	92,6	52,3	0,78
2	4_c	101,4	59,7	0,98
3	4_b	78,9	42,8	0,68
4	4_d	97,7	57,1	0,88
5	7	71,1	38,5	0,59
6	8_b	102,3	56,5	0,88
7	8_a	76,7	42,0	0,68
8	9_b	65,1	36,6	0,59
9	9_a	43,3	23,2	0,29

Rozdzielacz: OP4
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami
Ilość wyjść: 8
Typ szafki: Szafka podtynkowa Wymiar 2
G = 414,6 [kg/h]
Δp min = 10,78 [kPa]
θz = 38,0 [°C]
θp = 26,0 [°C]
Δp = 19,21 [kPa]

Nr	Do odbiornika	L [m]	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]
1	10_a	69,7	36,7	0,59
2	10_b	99,6	53,8	0,88
3	<bez nazwy>	84,1	69,8	1,07
4	13_c	78,5	49,1	0,78
5	13_d	89,3	57,3	0,88
6	13_b	91,8	58,9	0,88
7	13_a	54,2	32,5	0,49
8	15	107,1	56,5	0,88

Jednostka projektująca:
ZIELIŃSKI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Usługi-Handel Rafał Zieliński
87-140 Chełmża ul. Monluszki 35
www.zielinski.info.pl, szczecin@zielinski.info.pl
Tel. 91 421 39 42 Fax. 91 421 39 42

Inwestor:
Powiat Policki - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
ul. Siedlecka 6
72-010 Police

Data opracowania: Kwiecień 2018
Stadium: PW
Branża: Sanitarna

Nazwa inwestycji:	Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Obiekt:	Budynek pływalni
Adres obiektu:	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Siedleckiej 6 w Policach
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU - OGRZEWANIE POD ŁOGOWE

Skala: 1:100
Nr rys.: IS-03

Projektant:	mgr inż. Iwona Piskorz-Wilczak	Nr uprawnień: ZAP/0096/POOS/13	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Lidia Żyłińska-Mrozowicz	Nr uprawnień: UAN/U/7342/24/91	Podpis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich