



- 1 Pompa do centrali basenowej o wyd. 6,0m³/h, H=3,2m 1x230V P=963W
- 2 Pompa do centrali szatniowej o wyd. 0,8m³/h, H=3,4m, 1x230V P=20W
- 3 Pompa ładująca instalację podlogową o wyd. 0,8m³/h, H=4,4m, 1x230V P=25W
+ zawór mieszający rdz.ogrzew. dn20 z silownikiem
- 4 Pompa ładująca instalację c.o. o wyd. 3,6m³/h, H=3,7m, 1x230V P=63W

Kopowanie, publikacje i inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem praw autorskich i będą podlegały odpowiedzialności z tytułu naruszenia Praw Autorskich.