

LEGENDA

kanały wentylacji nawiewnej z nr stalowych o przekroju okrągłym lub prostokątnym ocynkowane gładkie - URLAD W1

kanały wentylacji wywiewnej z nr stalowych o przekroju okrągłym lub prostokątnym ocynkowane gładkie - URLAD W1

kanały wentylacji nawiewnej z nr stalowych o przekroju okrągłym lub prostokątnym ocynkowane gładkie - URLAD W2

kanały wentylacji wywiewnej z nr stalowych o przekroju okrągłym lub prostokątnym ocynkowane gładkie - URLAD W2

1150m³/h
1150m³/h

anemostat nawiewny W1 lub W2

anemostat wywiewny W1 lub W2

przepustnica nawiewna lub wywiewna

1 - centrala nawiewno-wywiewna stolarka, wraz ze wstępnym schładzaniem - URLAD 1; parametry: Q=7430m³/h, H=450Pa
2 - centrala nawiewno-wywiewna stolarka, wraz ze wstępnym schładzaniem - URLAD 2; parametry: Q=880m³/h, H=450Pa, Q=985m³/h, H=450Pa
3 - wymiennika wody lodowej
4 - agregat chłodniczy

UWAGI

Podłączenie wszystkich kanałów do central wentylacyjnych należy wykonać za pomocą króćców elastycznych.
Na kanałach nawiewno-wywiewnych przy centralach wentylacyjnych należy zamontować dławiki zsuwne.
Wyposażyć się wykonanie kanałów o przekrojach innych niż za rysunku zachowując powierzchnie przekrojów.
Wyposażyć się zastosowanie urządzeń innych producentów o tych samych parametrach.
Kanały w wewnątrz budynku należy zabezpieczyć 4cm wełny mineralnej, a na zewnątrz 8cm wełny mineralnej.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać, jako przejścia ogniochronne o odporności ogniowej takiej jak odporność danej przegrody
Przewody powinny być należy ochronną w przewodem wyposażeni: centralkowym, trasą ogniochronną.

KM INVEST Katarzyna Morzyc ul. Europejska 12 72-006 Mierzyn	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ MOW TRZEBIEŻ	Data: sierpień 2019
	Inwestor:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8 72-010 Police, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wirrzarlska 8,10 72-020 Trzebież	
	Adres:	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wirrzarlska 8,10 72-020 Trzebież dz nr 405/1 obręb 3	branża: Sanitarna
	Stadium:	PB	

Tytuł rysunku:

RZUT GALERII WEW. INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ

skala 1:100

Opracował:	inż. Artur Marciniak	ZAP/0226/PWOS/10	
Opracował:	mgr inż. Dawid Wachowiec	ZAP/0107/PWOS/09	
	Imię i Nazwisko:	Nr upr.proj.	Podpis:

Nr rysunku: 4