

OZNACZENIA PRZEGRÓD

SZ — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- CEGŁA KRATÓWKA 25,0 cm
- WEŁNA MINERALNA 10,0 cm
- PUSTKA POWIETRZNA 2,0 cm
- CEGŁA KRATÓWKA 12,0 cm
- TYNK 1,0 cm

SZ1 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- CEGŁA KRATÓWKA 25,0 cm
- WEŁNA MINERALNA 10,0 cm
- PUSTKA POWIETRZNA 2,0 cm
- CEGŁA KLINKIEROWA LICOWA 12,0 cm

D1 — DACH
- BLACHA FALISTA
- KONSTRUKCJA DACHU
- PUSTKA POWIETRZNA 5,0 cm
- KONSTRUKCJA STROPU PODWIESZANEGO
- WEŁNA MINERALNA 18,0 cm
- PAROIZOLACJA
- BLACHA FAŁDOWA

D2 — DACH
- BLACHA FALISTA
- PUSTKA POWIETRZNA 2,0 cm
- WEŁNA MINERALNA 18,0 cm
- PRZEKŁADKI DYSTANSOWE 20,0 cm
- PAROIZOLACJA
- BLACHA FAŁDOWA
- STALAŻ SUFITU PODWIESZANEGO
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K

P1 — PODŁOGA NA GRUNCIE
- WYKŁADZINA SPORTOWA 3,0 cm
- POSADZKA CEMENTOWA 6,0 cm
- PAPA IZOLACYJNA
- KERAMZYTOBETON 12,0 cm
- PODSYPKA PIASKOWA 20,0 cm

P2 — PODŁOGA NA GRUNCIE
- TERAKOTA 3,0 cm
- POSADZKA CEMENTOWA 6,0 cm
- PAPA IZOLACYJNA
- KERAMZYTOBETON 12,0 cm
- PODSYPKA PIASKOWA 20,0 cm

P3 — PODŁOGA NA GRUNCIE
- WYKŁADZINA PCV 2,0 cm
- POSADZKA CEMENTOWA 4,0 cm
- PAPA IZOLACYJNA
- KERAMZYTOBETON 15,0 cm
- PODSYPKA PIASKOWA 15,0 cm

S1 — STROP GALERII
- WYKŁADZINA PCV 2,0 cm
- PŁYTA ŻELBETOWA 14,0 cm

S2 — STROP TARASU
- GRES MROZOODPORNY 2,0 cm
- GŁADŹ CEMENTOWA 2,0 cm
- PŁYTA STROP. Z DOD. HYDROBETONU 14,0 cm

UWAGI

1. PROJEKT REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH LUB TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROKEKTANTEM
3. KAŻDĄ ZMIANĘ UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWĄ WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
6. WSZYSTKIE ŚCIANY I SZACHTY WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ , RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ.
8. PRZEGRODY G–K POWINNY UTRZYMAĆ SWOJE PARAMETRY OGNIOWE I AKUSTYCZNE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD–KAN, WENTYLACJI, KORYT KABLOWYCH NALEŻY USZCZELNIĆ W WYŻSZEJ KLASIE PRZEGRODY
10. JEŻELI WYKONAWCA STWIERDZI NIEZGODNOŚĆ ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Z WYMAGANIAMI FUNKCJONALNYMI POWINIEN NIEZWŁOCZNIE POIFORMOWAĆ INWESTORA I GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ OCZEKIWAĆ NA ROZWIĄZANIE ZAMIENNE.

KM INVEST Katarzyna Morzyc ul. Europejska 12 72-006 Mierzyn	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ MOW TRZEBIEŻ	Data: sierpień 2019
	Inwestor:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8 72-010 Police, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież	
	Adres:	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8,10 72-020 Trzebież dz nr 405/1 obręb 3	branża: Architektura
	Stadium:	INWENTARYZACJA	

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B-B

skala 1:100

Opracował:	mgr inż. arch. Justyna Bernat-Łagoda	4/ZPOIA/OKK/2012		Nr rysunku: I/5
Opracował:	mgr inż. arch. Mariusz Szefner	11/ZPOIA/OKK/2017		
	Imię i Nazwisko:	Nr upr.proj.	Podpis:	