

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Szczecin

Uzgodniono

UWAGI: *kolizja 0,4 kV zgodnie z pismem*
RD-1/ZM-1/DJ/4456/2012 z 24.07.2012

- Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności i zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125
- Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Szczecin

Szczecin, dnia *01.08.2012*
Nr rejestru *ZM-1/DJ/2448/12*

Jarosław Wieceń

