

Police, dnia 24 listopada 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PR.272.25.1.2020.KW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację głównej serwerowni Starostwa Powiatowego w Policach wraz z usługami towarzyszącymi”

W dniu 23 listopada 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Modernizację głównej serwerowni Starostwa Powiatowego w Policach wraz z usługami towarzyszącymi”

Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W punkcie 2.1.2 SOPZ Zamawiający przewidział montaż urządzeń klimatyzacyjnych pracujących z wykorzystaniem czynnika R32, jednak biorąc pod uwagę wymiary pomieszczenia 4,3m x 3,45m x 2,7m określone w punkcie 2.2. SOPZ – w związku z tym kubatura pomieszczenia wynikająca z tych parametrów wskazuje brak możliwości użytkowania wymienionego czynnika w tym pomieszczeniu ze względu na obowiązujące przepisy pożarowe, czy w miejsce czynnika R32 dopuszczone jest zastosowanie urządzeń pracujących z wykorzystaniem czynnika R410?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający określając wymaganie miał na myśli określenie parametrów technicznych urządzenia wprowadzając zapis o czynniku R32 zamawiający zapewnił, że urządzenie będzie nowoczesne. Po 2025 r. korzystanie z czynnika R32 będzie wręcz obowiązkiem, dostarczane urządzenia mają być przystosowane do użycia z tym czynnikiem jednak ze względów prawnych aktualnie powinny być dostarczone i zainstalowane z czynnikiem który spełnia wymagania (tj. R410A)

Pytanie nr 2

Z przeprowadzonej analizy zapisów SOPZ wynika, że zapotrzebowanie na moc chłodniczą urządzeń objętych zamówieniem mieści się w przedziale 11-12 kW Zamawiający natomiast wymaga zainstalowania urządzeń klimatyzacyjnych o mocy 20kW co wydaje się być znacznym przewymiarowaniem, istotnym szczególnie ze względu na bardzo małe wymiary pomieszczenia serwerowni które powodują brak możliwości zainstalowania jednostek wewnętrznych (IDU) tak wydajnej klimatyzacji w sposób wymagany zapisami SOPZ (np. zakaz montażu urządzeń nad szafami RACK). Czy Zamawiający poza sprzętem objętym zakresem SOPZ w niniejszym postępowaniu planuje w serwerowni głównej zainstalować jakieś dodatkowe urządzenia?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający w toku przygotowywania SOPZ dokonał kalkulacji wymaganej mocy chłodniczej z uwzględnieniem urządzeń instalowanych w serwerowni w najbliższym czasie będących przedmiotami osobnych postępowań moc wymagana dla urządzeń zgodnie z powyższymi wyliczeniami wynosi 15,5 KW do czego został doliczony zapas, w przypadku braku możliwości technicznych instalacji większych jednostek dopuszcza się zainstalowanie jednostek o wydajności nie mniejszej niż 16kw mocy chłodniczej każda, z zastrzeżeniem że sterownik pracy naprzemiennej musi pozwalać za pomocą udostępnionych zamawiającemu protokołów np. modbus chwilowe wymuszenie uruchomienia dwóch agregatów tak aby osiągnęły one moc chłodniczą na poziomie min 20kw

Beata Chmielewska

.....
Przewodniczący komisji przetargowej

Na oryginale właściwy podpis