

Police, dnia 29 maja 2013 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika.

W dniu 28 maja 2013 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika.

Mając na uwadze treść art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz zapisy SIWZ poniżej przekazuję treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Dotyczy: D-05.05.05b - nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza.

Prosimy o zmianę zawartości wolnej przestrzeni w warstwie wyrównawczej (D-05.05.05b) do poziomu 3,0-7,0% (p.6.4.10). Zapis o wolnej przestrzeni na poziomie 1,0-4,0% nie może odnosić się do wymagań w stosunku do AC 11 W 50/70 (przedstawionych w ww. SST D.05.03.05b), dla której wolną przestrzeń przewidziano na poziomie 3,0 - 6,0%.

Odpowiedź:

Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie wyrównawczej ma wynosić od 3% do 6%

Ponadto Zamawiający modyfikuje oczywistą omyłkę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (błędnie podany termin wykonania zamówienia) w sposób określony w załączniku do niniejszej modyfikacji.

/-/ Magdalena Sochanowska
Przewodniczący komisji przetargowej